



Weitergabereis für Arbeits- und 15-Minutenimpuls von EVU-Zählern mit S0-Puls oder potentialfreiem Kontakt

Das Weitergabereis KOP-1 für den Einsatz zwischen Lastmanagementsystem und EVU-Zähler verfügt über einen Relaiskontakt für den Synchron- oder 15-Minutenimpuls und einen optokoppelten Ausgang für den Arbeits- oder Leistungsimpuls. Das „KOP-1“ wird mit 230VAC(110VAC) versorgt und stellt 24VDC Steuerungspannung zur Verfügung die über die Kontakte oder den S0-Ausgang des Zählers gezogen das interne Relais und den Optokopler schalten.

Eigenschaften

- Versorgungsspannung 230(110)VAC
- Ausgangsspannung 24VDC
- Arbeitsimpuls: Optokopler max 30VDC
- Impulsdauer mind. 40mS
- Synchronimpuls: potentialfreier Relaiskontakt
- DIN-Schienenmontage 4Teilungseinheiten
- Optional plombierbares AP-Gehäuse

Schaltplan

Optional für Zählerfeldmontage mit Plombiergehäuse

